

MEDDELANDE 2.4.2019

## MÖTE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM DEN 1.4.2019

Röda husets ventilationskanaler har rengjorts, balanserats och luftflödet inställt. En ljudisoleringsskiva har bytts mot ändamålsenligare material och en springa som konstaterats före förvärmningsbatteriet har lagats. Prov togs av dammet i kanalen och från två ytor i utrymmena för analys av fibrer. De vidtagna åtgärderna hjälper ytterligare att hålla ventilationen i balans. Filten i ventilationssystemet byts fortsättningsvis ut 4 ggr/a, vilket är oftare än vad som krävs.

De åtgärder som lyfts fram i Baumedis Oy:s rapport den 25.3.2019 för verksamhetsidkaren att göra, är alla utförda.

Föräldraföreningen har skrivit ett brev till Småbarnspedagogiken, som behandlar ärendet och ger svar.

Det förekommer fortsättningsvis felaktiga uppgifter om inomhusluftsenkät, som skulle ha utförts på daghemmet tidigare. En del föräldrar och arbetstagare har på privat initiativ blivit tilldelade en anmälningsblankett, som används inom staden för att informera om misstanke gällande inomhusluft. De blanketter som lämnats in, har behandlats så som dylika blanketter skall behandlas och uppgifterna har använts för att ge information till inomhusluftsgruppen. Det har dock inte varit en inomhusluftsenkät. Närmare information om hur inomhusluften upplevs i daghemmet har erhållits av enkäten om inomhusluftsförhållanden, som utfördes av Baumedi Oy i början av året och som riktade sig till personalen. Så som det konstaterades i föregående meddelande, håller sjukfrånvaron i daghemmet på att jämföras med andra motsvarande daghem. Resultaten från den jämförelsen inväntas före beslut om fortsatta åtgärder görs.

Arbetsgruppen sammanträder följande gång den 29.4.2019. PM och rapporter publiceras på småbarnspedagogikens www-sidor an efter att de erhålls.

TIEDOTE 2.4.2019

## KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1.4.2019

Punaisen talon ilmastointikanavat on puhdistettu, tasapainotettu ja ilmavirrat säädetty. Yksi äänieristyslevy on vaihdettu tarkoituksenmukaisempaan ja esilämmityspatteria ennen havaittu rako on korjattu. Ilmanvaihtokanavasta ja kahden tilan pinnoista otettiin näytteet kuitututkimuksia varten. Tehdyt toimet auttavat osaltaan ilmastoinnin pitämistä tasapainossa. Ilmastointijärjestelmän suodattimet vaihdetaan edelleen vaatimuksia tiheämällä välillä, 4 krt/a.

Baumedi Oy:n raportissa 25.3.2019 toiminnanharrjoittajan tehtäväksi ehdotetut toimet on kaikki toteutettu.

Vanhempainyhdistys on kirjoittanut kirjeen Varhaiskasvatukselle, joka käsittelee asian ja antaa vastauksen.

Edelleen esiintyy virheellistä tietoa, jonka mukaan päiväkodissa olisi aiemmin tehty sisäilmakysely. Osa vanhemmista ja henkilökunnasta on yksityishenkilön aktiivisuuden kautta saanut lomakkeen, jota käytetään tiedon kuljemiseen kaupungin sisällä, kun epäillään sisäilmaan liittyviä oireita. Täytetyt lomakkeet on kaikki käsitelty asianmukaisesti ja tietoja on käytetty sisäilmaryhmän informoimiseksi. Kyse ei kuitenkaan ole ollut sisäilmakyselystä. Lähempää tietoja siitä, minkälaiseksi sisäilma koetaan, on saatu Baumedi Oy:n alkuvuodesta toteuttamasta, henkilökunnalle suunnatusta kyselystä. Kuten edellisessä tiedotteessa todettiin, verrataan päiväkodin sairaspisoissaoloja vastaaviin päiväkoteihin. Tuloksia vertailusta odotetaan ennen kuin päätöksiä jatkotoimista tehdään.

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 29.4.2019. Muistiot ja raportit julkaistaan varhaiskasvatuksen [www-sivuilla](http://www-sivuilla) sitä mukaa kun ne saapuvat.