

Tilaaja

 Raaseporin Kaupunki/Sisäiset palvelut
 Mikael Metsämäki


 Ystadinkatu3 PL 58
 10611 RAASEPORI

Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	30.10.2014	Kellonaika	07.00
	Vastaanotettu	04.11.2014	Kellonaika	15.35
	Tutkimus alkoi	04.11.2014	Näytteenoton syy	Tilaustutkimus
	Ottopiste	Hakarinteen koulu, luokat		
	Näytteen ottaja	Metsämäki Mikael		
	Viite	Hakarinteen koulu		

Analyysi	Menetelmä	22581-1 Materiaali- näyte luokka A102, ikkunapuite eriste 0,32 g	22581-2 Materiaali- näyte luokka C108, ikkunapuite eriste 0,18 g	22581-3 Materiaali- näyte luokka A104, ikkunapuite eriste 0,24 g	22581-4 Materiaali- näyte Outi Kalliola, ikkunapuite eriste 0,43 g	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	200	alle 100	alle 100	alle 100	kpl/g
Aktinomykeetti- pitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	alle 100	alle 100	alle 100	kpl/g
Sieni-itiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys ohje 2003	4 100	alle 100	500	alle 100	kpl/g
Sienten tunnistus, Mallas	* Viljely, mikroskopointi					
- Cladosporium sp.	*			todettu		
- Cladosporium spp.	*	todettu				
- Mycelia sterilia		todettu				
- Hiivat		todettu		todettu		

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Yhteyshenkilö Kalso Seija, 010 3913 400, toimitusjohtaja



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Tiedoksi Mikael Metsämäki, mikael.metsamaki@raasepori.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8
Alv. Nro
FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>