

INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE

Tid: Torsdagen den 11.6.2020 kl:08:30.

Plats: Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
- Camilla Flinck, städchef
- Tove Wide, chefsläkare
- Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig
- Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare till kl:9:00

1. Mötet öppnas

2. KYK

Tättningsarbeten på mellantaket, A-huset rum 313.

Inga nya anmälningar från personal. Företagshälsovårdens personal i Karis uppmanar att göra anmälningar ifall de anställda på skolan upplever symptom.

Informationstillfälle är planerat till 9.9 kl:18. Bildningsdirektören, fastighetschefen, VVS-ansvarige, arbetarskyddsfullmäktige och direktören för hälsoövervakningen deltar.

3. Grabbegården

Från Grabbegården har Jopo-klassen flyttat ut, biblioteket flyttar in i höst. På tredje våningen kommer musikinstitutet att ha verksamhet. Realtidsmätare installeras då de frigörs. I bibliotekets kommande utrymmen kommer man att göra mindre arbeten under sommaren. Utrymningsvägar, fönster och spiraltrappor ses över.

Inomhusluften kan mätas så att dimensioneringen är riktig innan ibruktagandet av ny verksamhet.

4. Ekparkens skola

Förfrågan om mätresultatet från realtidsmätningarna. Resultatet inte färdigställt.

5. Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium

Rektorerna har fått allt material från vårterminens mätningar. Balansering och putsning är genomförd. Karis svenska högstadium; rektorsbyte från hösten.

6. Hakarinne

Inga nya anmälningar. Undertryck i ett klassrum.

7. Kiilan koulu

Kiilan koulu väntar på realtidsmätare. Två anmälningar från rum 105, angående unken luft. Upplevd dålig luft i rektorskansliet. Tony kollar.

8. EHS

Kartläggning slutförd och gås igenom i augusti. Informationstillfälle bör planeras.
12.8 kl:8:30 är förslag för genomgång i inomhusluftgruppen med Baumedis representant.

9. Labyrinten

Informationen om begränsningar i användandet av ett rum har getts till dagvården. Detta på grund av att ventilationen inte räcker till, rummet är litet och inte anpassat för många människor samtidigt (max 6 st). Personalen har mätt temperaturen i rummet.

10. Motionsrådgivningen/Raseborgsvägen 5

Kartläggning av ventilationen är på kommande.

11. Kila daghem

Tre nya anmälningar om dålig lukt. Vattenläckage i övre våningen, en vägg är öppnad.
Problem med skadedjur i grannskapet, bekämpningsprogram.

12. Mentalvårdscentret

Rum 226; luftkonditioneringen blåser för mycket och upplevs för effektiv. Då det är varmt ute blir kontrasterna stora. Upplevs att avgaser och röklukt kommer in. Det är inte möjligt att påverka, luften som kommer in påverkas av luften på utsidan.

13. Karis rdg.

Två anmälningar inkommit. Misstänkta tidigare läckage i taket. Borde anmälas via Granlund-programmet.

Rum 9: lukt av spånskiva.

Rum 8: kloaklukt.

Rum 6: dålig lukt, kallt på vintern, varmt på sommaren, silverfiskar, murkna spjälgardiner.

14. Övriga ärenden

Höstens första möte planeras till 12.8 kl:8:30