

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: Torsdag den 16.3.2023 kl:08:30 – 9.12.

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- Robert Holmström, förman, fastighetsservice
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen/teams

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 8.30

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.

Två nya vattenläckage i B-huset. En invid undervisningsköket, ett litet läckage. Det andra i ingången mot Ekenäsvägen på batterilinjén. Ny rördragning har gjorts.

Aulan nu torr och i skick. Alla läckage åtgärdas genast, men bruksvattenrörlijén kommer att bytas ut under sommaren.

4. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Luftläckaget åtgärdas under sommaren. Inget hörts från hälsovårdaren.

5. EHS (tidigare ärende)

Toaletterna kollade och reparerade.

Ehs toimenpiteet 2023 maaliskuu eteenpäin seuraavasti.

Kohteen keittiö saneeraus aiheuttaa ilmastoinnin toiminnassa puutteita, jotka poistuvat saneeraustyön valmistuttua toukokuussa.

Kun kohde siis keittiö on valmis, tarkistamme ilmastointikanavistojen puhtauden riittävän laajalta alueelta todentaen kanaviston puhtauden. (edellinen puhdistus 2020) samassa tarkistamme virtaukset sekä painesuhteet.

Kohteessa EHS on käynnissä ilmanmäärän mittaus(rehtorin huone + kuraattorin huone)joilla pyritään toteamaan ilmanvaihdon riittävyys kun ilmanvaihto säädetty suunnitelmien mukaiseksi (CO2+kosteus+lämpötila) ja tätä jatketaan kevätkauden ajan. Tuloksia analysoidaan kesäkuussa ja jos tarvetta ilmenee, selvitetään iv puhaltimien vaihtoa ilmamäärien nostamiseksi (suunnittelija varattu).

Laajempi sisäilman laadun mittaus tarvittaessa suunnitellaan tarpeen mukaisesti heinä-syyskuulle sisältäen hiukkas-, haihtuvat orgaaniset ym. aineet
Tarkoitus todentaa tilanne koulun ollessa ns. tyhjä / toiminnassa.

6. Västerby skola (tidigare ärende)

Finns inga lediga realtidsmätare ännu.

7. Inomhuslufttemperaturen i daghem (tidigare ärende)

Båssaboda åtgärdas innan sommaren. Sedan är Skogsgläntan, Mäntykoto och Rasebo i tur.

8. Svartå skola (tidigare ärende)

Brev skickats.

9. Inomhusluftsgruppens protokoll (tidigare ärende)

Ny puff på Intran om vart man anmäler inomhusluftproblem. Henrik L hjälper Tina N med Webropol.

10. Hakarinteenkoulu (tidigare ärende)

Inget oroväckande i resultaten. Det finns problem med tryckförhållandena.
Temperaturen bra.

11. Hagahemmet (tidigare ärende)

Fastighetsbyggmästaren besökt Hagahemmet. Bruksvattenledningarna repareras för tillfället. Eventuell lukt från torra stanklås och brunnar. Personalen fyller i enkät om var och vilka symtom de upplever för att kunna gå vidare i ärendet.

12. A-huset/arkivet tidigare ärende)

Utrymmesförvaltningen utformar snarast en info om att värdena i utrymmet utanför inte överskrider gränsvärden och att man kan använda skyddsutrustning om man reagerar.

13. Inomhusluften i R-huset

Ventilationen borde vara bra nu. Den är på full effekt dagtid och halveffekt under natten. Värmen inne beror på att det är ett stenhus som blir varmt.

14. KSH

Utrymmet luktar gammalt arkiv.

Utrymmet besöktes och konstaterades att det innehåller en massa gammalt papper.

Finns ingen luftkonditionering i förrådet. Skolan önskar att en vägg rivs för att få mera utrymme. Bör kollas om antalet personer som skall vistas i utrymmet är tillåtet och att luftmängden i så fall räcker till.

15. EG

- EG rum 204, tung luft, unket. Symtom: huvudvärk, ögonen svider, näsan rinner och huden kliar.

Ventilationen otillräcklig med tanke på personantalet. VVS-planeraren kontaktas för att utreda möjliga åtgärder för att få ventilationen bättre.

Utredning pågår om möjligheterna att byta till effektivare fläktar och tilluften bör planeras.

16. Mötets avslutande.

Mötet avslutades kl.9.12.

/ Yvonne Carlberg