

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: Torsdag den 21.9.2023 kl. 08.33-9.31

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef, sekreterare
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Joakim Wikman, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- Robert Holmström, förman, fastighetservice
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen/Teams

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl.8.31 och närvaro konstaterades.

2. Förra mötets PM

Godkändes med några kompletteringar.

3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.

Timo Tenhunen har kollat utrymmena men har inte hittat något avvikande.

Mycket dammigt i handarbetssalen p.g.a. material som dammar.

Kartläggning över åtgärder gjorda i KYK pågår som bäst.

4. EHS (tidigare ärende)

Mätningar av luften har gjorts under sommaren (8 olika ställen) och dessa fortsätter hela hösten då eleverna och personalen är på plats. Putsning av ventilationskanaler har gjorts. Resultat kan väntas vid årsskiftet.

Luftkvaliteten vid kontrollmätningar har varit på bra nivå. Sker kontinuerlig uppföljning och i november planeras ett informationstillfälle för elever, personal och vårdnadshavare.

Fukthalten har under hösten varit mycket hög vilket även leder till större luftfuktighet inne i fastigheten.

5. Inomhusluftsgruppens protokoll (tidigare ärende)

Arbetet presenterades och diskuterades i guppen på mötet. Planer på att ta i bruk

Webropol anmälningen vid årsskiftet efter några finjusteringar.

6. A-huset/arkivet tidigare ärende)

Upphandlingen på slutrakan gällande skanning av gamla dokument som nu förvaras i A-huset.

7. KSH/ Gymnasium (tidigare ärende)

Ytvattnet fuktat en vägg. Arbetet med att spola och filma dräneringsrören pågår för tillfället.

Takreparationen utförs för tillfället. Rum 1: ventilationen som blåser kallt kollas upp liksom rum 18 varma batteri. "Luftbristen i rummen 1-8 kollas.

8. EG (tidigare ärende)

Ekenäs gymnasiums ventilationssystem föråldrat och inte dimensionerat för antalet personer som nu visas i vissa utrymmen. Det finns ett max. antal för att ventilationen skall räcka till. Tilluftsmaskinerna har varit defekta men är nu reparerade

9. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende)

Staden har inplanerat ett nytt möte med Luvn:s representant 7.11.23, Raseborgsvägen 5.. Stadens personal har inte hittat orsaker till att personer får symtom och har bett en lista på var och vad dessa upplevs. Luftrenare förts till flera utrymmen.

10. Chappe (tidigare ärende)

Chappe: dålig luft sedan start, varmt 25–28 grader i aula och utställningssalar.

Kylningen har inte fungerat från början men torde nu fungera. Möte angående ansvarsfördelningen gällande brister skall hållas.

11. Solbacka daghem

Rum 13: tung luft och fönster immar. Kollas upp.

12. Övriga ärenden.

Luvn, Anne Nummela har informerats att inomhusluftssymtom bland elever anmäls och behandlas inom skolhälsovården och inte i stadens inomhusluftsgroup enligt direktiv.

Ventilationen i stadens fastigheter är på 24h/ dygn på grundeffekt och på normal effekt när där förekommer verksamhet.

13. Mötets avslutande.

Mötet avslutades kl. 9.31.